



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 8
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА**

**(ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 8 МЧС России»
Отдел ФГПН)**

ул. Транспортная д. 8, г. Северск, Томская обл., 636000
Тел.: (83823) 77 90 01, Факс: (83823) 77 90 19
Тел. доверия (3823) 77-90-09
E-mail: ofgpn@su8.70.mchs.gov.ru

11.04.2025 № ИВ-326-388

На № _____ от _____

О принятии решения

Уважаемый Алексей Демьянович!

Отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» рассмотрено Ваше письмо (ходатайство) вх. № В-326-406 от 07.04.2025 о прекращении исполнения пунктов №№ 2, 3, 4 Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 88 от 12.08.2021, выданное по результатам внепланового инспекционного визита в отношении помещений избирательного участка, расположенного в здании МБУДО СШ «Смена» по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 5а.

К ходатайству были приобщены следующие документы и сведения, подтверждающие устранение нарушений, отраженных в пунктах №№ 2, 3, 4 Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- копия проектной документации на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией ШИФР: 2023-052-ПБ.ПС;
- копия ведомости смонтированных приборов, сигнально – пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС от 12.12.2024;
- копия Акта о приемке технических средств АПС в эксплуатацию от 10.01.2025;
- копия Акта о приемке технических средств СОУЭ в эксплуатацию от 10.01.2025;

Директору
МБУДО СШ «Смена»

Соболеву А.Д.

ул. Калинина, 157,
г. Северск,
Томская область, 636000

e-mail: sever-sk-smena@gov70.ru

- копия Акта о проведении входного контроля технических средств и материалов от 13.11.2024;
- копия Акта готовности зданий, строений к производству монтажных работ от 13.11.2024;
- копия Акта освидетельствования скрытых работ от 04.12.2024;
- копия Акта об окончании монтажных работ от 10.12.2024;
- копия Акта об окончании пусконаладочных работ от 03.02.2025;
- копия Акта проведения комплексного испытания СПС от 10.01.2025;
- копия контракта № 0491.2024 от 07.10.2024 на выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности в здании МБУДО СШ «Смена» по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 5а;
- копия договора № 09/24 от 27.01.2025 по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АУПС и СОУЭ;
- копия изменения в проектную документацию 2023-052-ПБ.ПС от 31.01.2025;
- копия паспортов на оборудование.


Рассмотрев мотивированное представление инспектора отдела федерального государственного пожарного надзора Беловой А.А. о прекращении исполнения Предписания, сообщаю следующее.

Согласно части 1 статьи 95 Федерального Закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 4 части 1 статьи 94 Федерального закона № 248-ФЗ, принято решение о прекращении исполнения пунктов №№ 2, 3, 4 Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 88 от 12.08.2021.

С уважением,

Начальник ОГППН



С.В. Денисенко